

ANNO 2018 - Impianto depurazione di CERANO- Campione medio composito sulle 24 ore Limite di legge Tab. 1 All. 5 DLgs 152/06

		COD		BOD5		SST		P tot		N tot	
		Ingresso	Uscita	Ingresso	Uscita	Ingresso	Uscita	Ingresso	Uscita	Ingresso	Uscita
	u.m.	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
N°	V.L.		125		25		35		1		10
1	08/01/18	2058	25	496	< 5	344	1	7,03	0,35	65,3	9,9
2	11/01/18	388	32	121	9	52	1	4,25	0,26	45	5,6
3	19/01/18	444	56	157	5	45	4	5,68	0,7	52,7	12,7
4	26/01/18	133	39	40	< 5	40	9	1,62	0,85	15,8	6,8
5	29/01/18	1704	24	1056	< 5	803	1	8,09	0,29	74,2	5,2
6	06/02/18	277	15	87	< 5	186	1	3,16	0,2	23,7	8,4
7	13/02/18	599	47	146	14	59	1	6,13	0,28	46,4	5,8
8	20/02/18	519	33	295	11	1,9	1	7,21	0,34	54,1	12,1
9	26/02/18	448	36	108	< 5	105	1	5,51	0,14	49,5	6,5
10	05/03/18	639	28	306	< 5	189	8	7,4	0,28	46,2	3,6
11	12/03/18	589	< 12,6	135	< 5	203	1	7,89	0,21	42,8	2,7
12	21/03/18	293	32	111	6	57	8	4,44	0,37	27	10,8
13	25/03/18	810	37	242	< 5	121	4	8,81	0,22	54,9	6,1
14	04/04/18	222	27	72	< 5	110	3	2,62	0,18	16,9	8,0
15	12/04/18	137	78	37	8	51	25	2,37	0,89	14,7	9,7
16	20/04/18	274	60	76	< 5	30	5	3,93	0,48	23,6	9,6
17	27/04/18	582	39	162	< 5	76	1	4,75	0,78	31,6	10,0
18	03/05/18	289	58	75	5	109	9	3,03	0,49	18,5	8,3
19	09/05/18	344	49	107	5	124	20	3,2	0,38	23	14,3
20	16/05/18	258	40	72	< 5	67	13	2,92	0,27	21,6	7,8
21	22/05/18	315	18	99	< 5	117	3	3,63	0,2	31,1	6,1
22	28/05/18	538	34	134	< 5	180	13	4,56	0,33	26,9	7,6
23	05/06/18	241	42	60,0	3,0	63	1	2,85	0,34	21,3	13,9
24	13/06/18	359	38	96	< 5	129	2	4,27	0,38	26,5	14,5
25	20/06/18	288	33	138	9	42	1	2,33	0,35	19,5	12,3
26	26/06/18	1336	46	455	7	455	19	6,18	0,5	38,4	12,9
27	03/07/18	252	21	56	< 5	45	1	3,23	0,25	20,9	5,6
28	12/07/18	133	67	26	< 5	24	2	1,45	0,3	11,1	8,5
29	18/07/18	256	28	68	< 5	93	1	2,5	0,18	15,9	4,5
30	24/07/18	828	14	124	< 5	845	4	4,42	0,34	27,4	5,7
31	31/07/18	470	33	107	< 5	597	1	3,54	0,24	23,2	6,4
32	07/08/18	200	47	57	< 5	136	3	2,66	0,24	15,3	6,6
33	17/08/18	107	45	27	< 5	39	1	1,37	0,16	15,3	5,9
34	21/08/18	81	19	22	< 5	42	1	1,29	0,18	9,6	4,9
35	28/08/18	217	22	58	< 5	65	8	2,13	0,19	11,6	3,1
36	05/09/18	335	40	117	9,5	196	2	2,96	0,25	16,3	4,3
37	11/09/18	81,3	7	34	< 5	35	< 4	1,03	0,34	7,51	4,4
38	19/09/18	351	17	150	5	100	< 4	5,00	0,23	40,4	6,3
39	25/09/18	346	24	150	10	100	4	5,55	0,52	51,8	8,7
40	02/10/18	400	19	300	5	128	2	2,73	0,39	17,1	9,0
41	09/10/18	514	20	300	8	110	< 4	5,71	0,33	42,4	8,7
42	18/10/18	334	33	200	9	90	< 4	5,03	0,34	35,1	6,9
43	29/10/18	65	20	32	7	20	< 4	0,91	0,46	6,6	2,5
44	30/10/18	263	10	150	< 5	48	4	1,76	0,22	9,2	2,0
45	06/11/18	375	15,7	250	6	143	4	3,38	0,23	20,8	6,6
46	12/11/18	230	15,3	161	5	64	4	1,85	0,25	14,5	5,4
47	19/11/18	375	51	56	14	50	24	4,70	0,31	37,8	7,3
48	04/12/18	588	21	220	7	100	4	5,28	0,21	53,7	4,4
49	10/12/18	605	21	240	7	110	5,0	5,41	0,25	51,5	5,8
50	11/12/18	526	19	280	7	120	< 4	5,79	0,21	50,1	5,4
51	17/12/18	467	26	235	11	100	< 4	6,41	0,39	34,6	6,5
52	27/12/18	275	17	200	7	70	4	5,36	0,25	40,5	6,8

COD IN COD OUT BOD IN BOD OUT SST IN SST OUT P IN P OUT N IN N OUT

MEDIA ANNUA 438 32,1 163,5 7,7 139 5 4,14 0,33 30,6 7,4

Il sistema di riferimento per il controllo dello scarico dell'impianto di trattamento, come indicato in A.I.A., per i parametri di azoto totale e Fosforo totale il limite è rapportato alla concentrazione media annua