

Prot n° OUT/45029 del 15/12/2020
PEC

Spett.le
PROVINCIA DI NOVARA
3^ Settore Ambiente

e p.c.

A.R.P.A. Piemonte
Dipartimento Nord Est Novara

Oggetto: Gestione speciale depuratore di Borgomanero causa guasto di filtrazione finale.

Con la presente, si comunica che nella notte tra il 14 e il 15 c.m. si è verificato un guasto elettrico alla sezione di filtrazione finale.

Attualmente il depuratore è sottoposto a controllo di Arpa: il campionatore che preleva aliquote dello scarico per 24 ore è stato avviato il 14 c.m. mattina e terminerà la sua attività il 15 c.m.


Visto il guasto sopra indicato che non consente l'utilizzo della fase di trattamento terziaria di filtrazione, le rese di rimozione di alcuni parametri sono inferiori a quelle abituali, alcuni parametri potrebbero non risultare nei limiti di legge.

Vista la situazione, si contatterà immediatamente il fornitore delle apparecchiature, con l'auspicio che possa prontamente intervenire.

Certi della Vostra comprensione sulla difficoltà del momento, si rimane a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Cordiali saluti

Acqua Novara.VCO S.p.A.
Il Responsabile del Servizio Depurazione
Ing. Rinaldo De Camilli.



Sede Legale e Operativa

ACQUA NOVARA.VCO S.p.A. - Via Triggiani n.9, 28100 Novara - tel. 0321 413111 fax 0321 458729
mail: info@acquanovaravco.eu - posta elettronica certificata: segreteria@pec.acquanovaravco.eu
Capitale Sociale 7.839.567,00 i.v., Numero REA NO-214204, Iscrizione al Registro Imprese di Novara, C.F. e P.Iva 02078000037